



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Χώρα Άνδρου, 84500
 Τηλ.: +30 22823-60244
 Fax.: +30 22820-23766

Άνδρος, 14/ 06 /2022
 Αριθ. Πρωτ.: 5801

ΠΡΟΣ:
 ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Άμεση προμήθεια Υποβρύχιας αντλίας Για το αντλιοστάσιο Μενήτων Τ.Κ. Μεσσαριάς Άνδρου για άμεση αποκατάσταση τους υστήματος ύδρευσης της περιοχής.

A/A	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	Τεμ	Τιμή/τεμ	Σύνολο
1	Ανοξείδωτη μονομπλόκ υποβρύχια ηλεκτραντλία μονοφασική 1.5hp Έχει δυνατότητα παροχής 4.2m ³ /h @ 48m. Το εξωτερικό κέλυφος αντλίας, κέλυφος κινητήρα, φίλτρο αναρρόφησης, προέκταση άξονα, βίδες και οι διαχύτες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Οι πτερωτές είναι ανοξείδωτες. Άνω καπάκι και φωλιά στεγανού είναι από PPS Ryton. Φωλιά κάτω κουζινέτου είναι από χυτό αλουμίνιο. Κάτω κουζινέτο είναι από Lariipur. Τα o-rings είναι από NBR. Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης είναι από Silicon / Carbide. Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης είναι από EPDM. Ο κινητήρας είναι ξηρού τύπου με στεγανοποίηση μέσω διπλού συστήματος στεγανότητας. Κλάση μόνωσης F.	1	770,00	770,00
2	Σετ στεγανοποίησης Q1BEGG+OR D22	1	260,00	260,00
3	Σετ μηχανικού στυπιοθλίπτη EVS 32-8/150	1	340,00	340,00
			ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	1370,00
			ΦΠΑ 24% (€)	328,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)				1698,80

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Προμήθειας έχουν εκδοθεί α) η υπ' αριθμ.: 467-03/06/2022 (ΑΔΑ:9Ζ9ΤΩΨΙ-ΩΦ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας με **ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 4591/18-05-2022**.

μέχρι τις 21/06/2022

Ο Δήμαρχος Άνδρου
Δημήτριος Λοτσάρης

22PROC010737336 2022-06-14