



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 28 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 637

**ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. ΑΝΔΡΟΥ**

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 6, της υπ' αριθμ. 57654/2017
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017)**

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

Τίτλος: «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού »

ΚΑΕ: 63.7135.0003

CPV: 42912340-7 Συσσκευές Αφαλάτωσης- Desalination apparatus

32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου Telemetry and control equipment

A. Νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ. αριθ.: 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξη: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Το άρθρο 2 03 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης), σύμφωνα με το οποίο απονέμεται στο Δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίσει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α'145) όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4701/2020 (Α'128).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α'114').

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα προβλεπόμενα για την έκδοση της απαιτούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την παρακάτω δαπάνη του Δήμου Άνδρου.

B. Περιγραφή της προς ανάθεση προμήθειας- ενδεικτικός προϋπολογισμός

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητής μονάδας καθαρισμού και αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 48 m³ / ώρα πόσιμου νερού - σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης οικισμού Μπατσίου του Δήμου Άνδρου. Η παραγωγή του πόσιμου νερού, θα πραγματοποιείται με την μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.).

Το εν λόγω Σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Μπατσίου Δήμου Άνδρου, και συγκεκριμένα θα τροφοδοτείται από νερό γεωτρήσεων, που ευρίσκονται στην περιοχή «Μοναστήρι».

Η Φορητή Μονάδα Επεξεργασίας Νερού θα αποτελείται από τον εξής βασικό εξοπλισμό: μία (1) δεξαμενή εξισορρόπησης, δύο (2) φίλτρα άμμου και ένα (1) σύστημα αντίστροφης όσμωσης με μεμβράνες.

Όλα τα συστήματα της φορητής μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (προκατεργασία, μετακατεργασία -φίλτρα- μεμβράνες, αντλίες υψηλής πίεσης, κ.ά.), εκτός από τη δεξαμενή εξισορρόπησης και την δεξαμενή καθαρών στο τέλος της μονάδας, θα είναι εργονομικά εγκατεστημένα εντός μεταλλικών προστατευτικών κατασκευών τύπου "container", κατάλληλου πλάτους και μήκους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας και της προσβασιμότητας στην περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 410.000,00 € συν 98.400,00 € για Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 508.400,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 20313/02-11-2020 ΑΔΑ: ΨΒΩΦ46ΜΤΛ6-ΧΟΧ).

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Β. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ,
- Η υπ' αριθμ. 12/2019 Μελέτη με τα τεύχη: Παρ.1 Τεχνική Περιγραφή, Παρ.2 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Παρ.3) Συγγραφή Υποχρεώσεων Παρ.4 το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Παρ. 5- Τεχνικές Προδιαγραφές Παρ.6 Τεχνική Προσφορά και Παρ. 7 – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Γ. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες .

Δ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης

Ο τόπος παράδοσης θα είναι στην Περιοχή Μονής Ζωοδόχου Πηγής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

Ο μηχανικός του Δήμου Άνδρου

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Μιχαήλ Γρηγόρας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Δημήτριος Λοτσάρης